

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/4.Н.00553

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМАЛ-ВЕНТ» (ООО «НОРМАЛ-ВЕНТ»)
Юридический адрес: 129090, Россия, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Красносельский, улица
Большая Спасская, дом 8, помещение 51, офис 2Р.
ОГРН 1167746716356. Телефон: +74954119914. E-mail: moskva@normalvent.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМАЛ-ВЕНТ» (ООО «НОРМАЛ-ВЕНТ»)
Юридический адрес: 129090, Россия, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Красносельский,
улица Большая Спасская, дом 8, помещение 51, офис 2Р.
Фактический адрес: 142180, Россия, Московская область, город Климовск, улица Ленина, дом 1.
ОГРН 1167746716356. Телефон: +74954119914. E-mail: moskva@normalvent.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д.
11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении
компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты, марки
«НВ», в составе согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №005465),
выпускаемые по ТУ-3449-001-3529279-2015 «Огнестойкая кабельная линия».
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
27.32.1
код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод
испытания», п.п. 4.4, Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара – 90
минут согласно Приложению № 2 на 2 листах (бланки №№ 005466-005467).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-1009/11-2021 от 30.11.2021, ИЛ "Платинум".
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.МФЦС.001.RU.Я2331.04ПВК0/10023 от
04.02.2021 г., выдан ОС ООО «МФЦС», рег. № СДС.МФЦС.001.RU.Я2331.04ПВК0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2021 по 29.11.2024

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Н.К. Потапкин


А.О. Соколов

005464

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS007/4.Н.00553

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	1. Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.1	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты, марки «НВ», в составе: - лотки перфорированные из стали, марки НВЛП, с крышками, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007 - лотки лестничные из стали, марки НВЛЛ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 40 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007 - лотки глухие из стали, марки НВЛГ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007 - система крепежа, в составе: болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы. - кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с термическим барьером, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил от 1 до 5, сечение м жил от 1,5 до 1000 мм², на номинальное напряжение до 1000 В, марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.K121-022-2011, производства ООО «Энергокабель» - кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с термическим барьером, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил от 1 до 5, сечение м жил от 1,5 до 1000 мм², на номинальное напряжение до 1000 В, марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.K121-337-2004, производства ООО «Энергокабель» - кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с термическим барьером, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с числом жил от 1 до 5, сечение м жил от 1,5 до 1000 мм², на номинальное напряжение до 1000 В, марок: ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K121-023-2011, производства ООО «Энергокабель»	ТУ-3449-001-3529279-2015 «Огнестойкая кабельная линия»

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов

005465

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/4.Н.00553

Приложение №2

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К121-022-2011, укладываются в лотки перфорированные из стали, марки НВЛП, с крышками, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К121-022-2011, укладываются в лотки лестничные из стали, марки НВЛЛ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 40 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К121-022-2011, укладываются в лотки глухие из стали, марки НВЛГ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004, укладываются в лотки перфорированные из стали, марки НВЛП, с крышками, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004, укладываются в лотки лестничные из стали, марки НВЛЛ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 40 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004, укладываются в лотки глухие из стали, марки НВЛГ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов

005466

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS007/4.Н.00553

Приложение №2

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
НВ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K121-023-2011, укладываются в лотки перфорированные из стали, марки НВЛП, с крышками, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K121-023-2011, укладываются в лотки лестничные из стали, марки НВЛЛ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 40 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90
НВ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K121-023-2011, укладываются в лотки глухие из стали, марки НВЛГ, шириной от 40 до 700 мм, высотой борта от 25 до 400 мм, толщиной стенки от 0,55 до 2 мм, выпускаемые по ГОСТ Р 52868-2007, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа (болты, гайки, шайбы, шпильки, анкера, консоли, кронштейны, соединители, стойки, скобы). Расстояние между точками крепления не более 500 мм, при нагрузке 20 кг/м.пог.	90

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Н.К. Потапкин


А.О. Соколов

005467